

SPECIFIKÁCIA ZARIADENIA

| | |
|-------------|----------------------------------|
| TYP | : PLASTOVA ROZVODNICA 24 MODULOV |
| KRYTIE | : IP 30 |
| PRIVOD | VRCHOM |
| VYVODY | VRCHOM |
| Pi=8kW | Ps=4kW |
| In=25A | |
| POCET KUSOV | : 1.ks |

| | | | | | |
|--|----------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| AUTOR: | ZODP.PROJEKT.: | VYPRACOVAL: | KRESLI: | | |
| ING. PETER MACHAVA | ING. JAMNICKÝ | ING.JAMNICKÝ | ING.JAMNICKÝ | | |
| ING. ZSOL ZSELM | | | | | |
| ING. PETER MAJ | | | | | |
| INVESTOR: MESTO FLAKOVO, RADNÍČNA 25, 986 01 FLAKOVO | | | | FORMÁT: | 2x44 |
| STAVBA: | | | | DATUM: | 04.2016 |
| NADŠŤAVBA A REKONŠTRUKCIA ČASŤI MŠ VO FLAKOVE ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKÁ ŠKOLA-ŮVODA DAXNEROVA 15, 986 01 FLAKOVO, P. č.: 2618/1, 2618/2 | | | | STUPEŇ: | PROJEKT |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| OBSAH: | Rozvádzač R5n | | | MIERKA: | Č. VÝKR.: E3 |

POKIAL OSADENE PRUDOVE CHRANICE NEMAJU FUNKCIU AUTOMATICKEHOU
TESTOVANIA, ROZVADZAC OPATRIT TABULKOU:
RAZ ZA MESIAC OTESTOVAT PRUDOVE CHRANICE

- Rozvodna sieť: 3N+PE, 230/400V, 50 Hz TN–C–S
- Ochrana pred záschom elektrickým prúdom STN 33 2000–4–41:
- 411 Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania
 - 412 Ochranné opatrenie: dvojité alebo zosilnená izolácia
 - 415 Doplnková ochrana: 415.1 prúdové chrániče (RCD)
 - 415.2 doplnkové ochranné pospádžanie
- Opatrenia na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotýkom)
- A.1 Základná izolácia živých častí
 - A.2 Zábrany alebo kryty

