




LEGENDA :

	Prívodné potrubie pre vykurovacie telesá, tp=80°C – Uhlíková oceľ														
	Prívodné potrubie pre vykurovacie telesá, tp=60°C – Uhlíková oceľ														
	Oceľové panelové vykurovacie teleso – KORAD														
22 VKS 600/500	<div><div>Dĺžka vykurovacieho telesa v mm</div><div>Výška vykurovacieho telesa v mm</div><div>Prevedenie napojenia vykurovacieho telesa</div><div>Počet prídavných vykurovacích plôch</div><div>Počet vykurovacích panelov</div></div>														
TRV15	Termostatický ventil														
PV15	Regulačné skrútkovanie														
OV8	Odvzdušňovací ventil														
Q = 337 W	Vykurovací výkon vykurovacieho telesa pri teplotnom spáde 70°C/50°C														
<table><tr><td colspan="2">- 1.10 -</td></tr><tr><td>Obývačka + Jedáleň</td><td></td></tr><tr><td>31.9 m2</td><td>84.5 m3</td></tr><tr><td>20 °C</td><td>1302 W</td></tr></table>	- 1.10 -		Obývačka + Jedáleň		31.9 m2	84.5 m3	20 °C	1302 W	<table><tr><td>Číslo miestnosti</td></tr><tr><td>Názov miestnosti</td></tr><tr><td>Plocha miestnosti /</td><td>Objem miestnosti</td></tr><tr><td>Výpočtová teplota v miestnosti /</td><td>Tepelná strata miestnosti</td></tr></table>	Číslo miestnosti	Názov miestnosti	Plocha miestnosti /	Objem miestnosti	Výpočtová teplota v miestnosti /	Tepelná strata miestnosti
- 1.10 -															
Obývačka + Jedáleň															
31.9 m2	84.5 m3														
20 °C	1302 W														
Číslo miestnosti															
Názov miestnosti															
Plocha miestnosti /	Objem miestnosti														
Výpočtová teplota v miestnosti /	Tepelná strata miestnosti														
1	– Stúpacie potrubie vykurovacej vody pre vykurovacie telesá – 80°C/60°C														

Autor projektu	Zodp. projektant	Vypracoval	Ing. Lukáš Rácz, PhD.	
Ing. Peter Máj	Ing. Lukáš Rácz, PhD.	Ing. Lukáš Rácz, PhD.	TZB-PLUS	
Ing. Zsolt Zsélelyi			V.V. Majakovského 2361/8	
Stavebník: Mesto Filakovo, Radničná 25, 986 01 Filakovo			984 01 Lučenec	
Miesto stavby: Daxnerova 15, 986 01 Filakovo			Formát	2xA4
Parcelné číslo: 2618/1, 2618/2			Dátum	04/2016
Stavba: NADŠTAVBA A REKONŠTRUKCIA			Stupeň	RP
ČASTI MŠ VO FILAKOVE			Číslo zák.	29/2016
Druh projektu: VYKUROVANIE			mierka	č.v.
Výkres : Pôdorys 2.NP			1:50	2