


VYTVORENO VE VYUKOVEM PRODUKTU SPOLECNOSTI AUTODESK

POZNÁMKY :

ZATRIEDENIE OBJEKTU – TRIEDA LPS : III
ODPOR UZEMNENIA NEMÁ BYŤ VÄČŠÍ AKO 10 OHMOV.
PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ, UROBIŤ ZAMERANIE A VYTÝČENIE
JESTVUJÚCICH INŽINIERSKÝCH SIETÍ.
ZEMNÍČ – PÁS FeZn 30x4 PREPOJIŤ SO ZEMNÍČOM JESTVUJÚCEHO
SUSEDNÉHO OBJEKTU.

VYTVORENO VE VYUKOVEM PRODUKTU SPOLECNOSTI AUTODESK

Klient			
Mesto Filakovo			
Radničná 25			
986 01 Filakovo			
Miesto stavby			
Filakovo			
Parc. číslo			
26, 27/1			
Architekt			
rmk architekti			
Mgr. A. Richard Kalmár			
Námestie Andreja Hlinku 34			
034 01 Ružomberok			
Projekt			
Novostavba			
tržnice			
mesto Filakovo			
Stupeň proj. dokumentácie			
Projekt pre realizáciu stavby			
Časť projektu			
C.4-03 Elektroinštalácia			
Spracovateľ časti projektu			
<div><div><div>Štefan KOČIBÁL</div><div>034 96 KOMJATNÁ 351</div><div>0915 821520</div></div></div>			
Zodpovedný projektant		Výpracoval	
Š. Kočibál		Š. Kočibál	
Počet strán	Č. projektu	Dátum	
1x A4	258_2016	02/2017	
Výkres			
INŠTALÁCIA BLESKOZVODU			
Súbor v pc		Mierka	
Stavebný obj.		1:100	
SO_04		Č. výkresu	3