E-05 Rozvádzač RP2

Napäťová sústava:

3/N/PE, AC, 230/400V, 50Hz, TN-S

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41 (10/2007) Elektrické inštalácie nízkeho napätia

Technické parametre rozvádzača:

1. Názov rozvádzača: RP1
2. Typ: KLV-U-1/14-F
3. Typ DBO: B
4. Uzemňovacia sústava: TN-S
5. Menovité napätie rozvádzača: Un: 3x230/400V
6. Menovité pracovné napätie obvodov: Ue: 230V
7. Menovité izolačné napätie: Ui: 500V
8. Menovité impulzné výdržné napätie: Uimp: -kV
9. Menovitý prúd DBO: InA: 32A
10. Maximálny prúd výstupnej jednotky DBO: Inc: 16A
11. Menovitý súčiniteľ súdobosti DBO: Predpokladaný činiteľ zaťaženia: 0,5
12. Menovitá frekvencia: fn 50Hz
13. Stupeň ochrany: IP40/20
14. Ochrana proti mechanickému nárazu: IK 09, trieda II
15. Samozhášacia schopnosť: odolnosť proti žeravému drôtu 650 ° C
16. Rozmery(inštalačné): (v,š,h) - - -



Marec 2015

VARGA ELEKTRO s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej 1061, 984 01 Lučenec
+421 918 676 499
varga.elektro@gmail.com

Projektant:	Bc. Stanislav VARGA
Vypracoval:	Pavol CABAN
Číslo zákazky:	15.03.19
Stupeň:	realizačný projekt

Názov stavby:	Rekonštrukcia sociálnych zariadení MÚ Fiľakovo MÚ Fiľakovo
Investor:	Mesto Fiľakovo, Radničná 562/25, 986 01 Fiľakovo

Číslo výkresu:	**E-05**
List č.	**Titulka**



HOV - PUS N2XH 16	Prívod z jestvujúceho rozvádzača	Prúdový chránič	Vývod 230V/16A Zásuvky	Vývod 230V/16A Ohrev vody	Vývod 230V/10A Osvetlenie
-	HV	-	Z	OV	-
HOV	WL1	-	WL2	WL3	WL4
-	FA1	FI1	FA2	FA3	FA4
-	IS-32/3	25/4/003	B16/1	B16/1	B10/1
-	N2XH-J 5x4	N2XH-J 5x4	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x1,5

Marec 2015

VARGA ELEKTRO s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej 1061, 984 01 Lučenec
+421 918 676 499
varga.elektro@gmail.com

Projektant:	Bc. Stanislav VARGA
Vypracoval:	Pavol CABAN
Číslo zákazky:	15.03.19
Stupeň:	realizačný projekt

Názov stavby:	Rekonštrukcia sociálnych zariadení MÚ Fiľakovo MÚ Fiľakovo
Investor:	Mesto Fiľakovo, Radničná 562/25, 986 01 Fiľakovo

Číslo výkresu:	**E-05**
List č.	**1**