

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 332000-4-41(2007)

- 411.2 Požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
 - podľa A.1 - Základná izolácia živých častí
 - podľa A.2 - Zábranami alebo krytmi
- 411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)
 - podľa 411.3.1.1 - Ochranné uzemnenie - musí vyhovovať 411.4 pre systém TN.
 - podľa 411.3.1.2 - Ochranné pospájanie (na prípojnicu EP1 pripojiť uzemňovací vodič, a vodiče hlavného pospájania)
 - podľa 411.3.2 - Samočinné odpojenie pri poruche - musí vyhovovať 411.4 pre systém TN.
- 415.1 Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD) v zásuv. okruhoch, v okruhoch vonk. osvetlenia a osv. v sprchách

ROZVODNÁ SÚSTAVA:

3NPEstr.50Hz,400/230V/TN-S

LEGENDA:

- SPÍNAČ Č.1., IP44 ABB, farba tmavosivá kladivková
- ZÁSUVKA, 250V AC, NA OMIETKU, IP44, ABB, farba tmavosivá kladivková
- INŠTALAČNÁ KRABICA, NA OMIETKU, ABB, farba tmavosivá kladivková

trasovanie po povrchu steny
v oceľ. rúrke - spod podláh
zvislo až do krovu
farba tmavosivá RAL 7005

trasovanie v chráničke vo
vrstve násypu podlahy

trasovanie v oceľovej
rúrke, povrchovo po oceľ.
konštrukcii schodiska
farba tmavosivá RAL 7005

trasovanie v zemnom
výkope, oba káble
spoločne chráničke DN50

trasovanie v oceľovej rúrke
po navrhovanej krovnej
konštrukcii - pomúrnicí a
vážnom tráme
farba tmavosivá RAL 7005

jestvujúca drev. stavba
zázemia pódia





pôdorys na kóte 205,44 m n.m.

REZY VÝKOPMI:

VOLNÝ TERÉN

POD CHODNÍKOM



- 1 - VÝSTRAŽNÁ FÓLIA
- 2 - PIESKOVÉ LOŽKO

ULOŽENIE KÁBLOV V ZEMI JE V SÚLADE S NORMOU STN 33 2000-5-52

REV.Č.	NÁZOV ZMENY	MENO-PODPIS	DÁTUM
VYPRACOVAL DRAWN BY	ZODP.PROJEKTANT RESPONSIBLE DESIGNER	KONTROLOVAL CHECKED BY	ODP.PROJ.STAVBY MAIN DESIGNER
Ing. Dubrovay	Ing. Dubrovay	Ing. Mikuš	
MIESTO STAVBY	Filakovo		
INVESTOR	Mesto Filakovo, Radničná 25, 986 01 Filakovo		
Záchranné, konzervačné arekonštrukčné stavebné práce na Filakovskom hrade Elektroinštalácia S0.09 - Delová bašta a 2.brána			
Dispozičné riešenie			
FORMÁT	2 A4		
DÁTUM	02.11.2017		
STUPEŇ	RP		
MIERKA	1:75		
ZÁK.Č.	1711-17108		
ARCHÍVNE ČÍSLO	17108	Č.VÝKRESU	503