

Výzva na predkladanie ponúk

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Mesto Filakovo
Sídlo: Radničná 25, 98601 Filakovo
Štatutárny zástupca: Mgr. Attila Agócs, PhD. – primátor mesta
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Vanko
Telefón: 047/4381001
Fax: 047/4381001
Email: mesto@filakovo.sk
IČO: 00316075
DIČ: 2021115052

2. Druh zákazky

Stavebná práca

3. Predmet zákazky

„Oprava existujúceho bleskozvodu na budove MSKS Filakovo“

4. Opis a rozsah predmetu zákazky

Názov stavby:

Oprava existujúceho bleskozvodu na budove MSKS Filakovo

Miesto stavby:

Námestie slobody 30, 986 01 Filakovo

Pozemok:

p. č. KN-C 1200/1 a 1200/2 v k.ú. Filakovo

Zámerom investora je oprava existujúceho bleskozvodu na budove MSKS vo Filakove. Riešená budova sa nachádza na Námestie slobody 30, na pozemku parcele č. KN-C 1200/1 a 1200/2 v k. ú. Filakovo.

Technické riešenie

Popis realizácie - bleskozvod – vonkajšia a vnútorná ochrana pred atmosférickými vplyvmi.

Bleskozvod je realizovaný podľa STN 34 1390 po realizácii prác bude daný do pôvodného stavu. Vymení sa celá zvodová sústava vrátane podpier a uzemňovacia sústava bude opravená do vyhovujúceho stavu (Zemný Odpor uzemnenia do 15 Ohm. Vonkajšia ochrana je realizovaná mrežovou zachytávacou sústavou. Bleskozvod je navrhovaný podľa predpisovej normy STN 34 1390:1.1969 max veľkosť oka je 20x60 m. Na streche plochá s prevýšením do 1m je inštalovaná mrežová zberacia sústava vodičom FeZn 8 na podperách PV21, PV23 a PV17. Zvody v počte 7 ks sú navrhované v skrytom vyhotovení, skúšobná svorka bude umiestnená vo výške 60 cm, zvody budú očíslované. Min. vzdialenosť zachytávacieho vedenia od horľavých materiálov (asfaltový pás, hydroizolačná PVC fólia, polystyrén ...) je 10 cm v každom mieste. Všetky uzemňovače ktorých zemný odpor je väčší ako 15 Ohm je potrebné prezemniť. Jestvujúce zvody v počte

5 ks navrhujeme na opravu použitím nového izolovaného vodiča AlMgSi \varnothing 8 mm a tak isto nových všetkých komponentov (skúšobné svorky, krabice skúšobnej svorky, podpory,...) Ďalej navrhujeme doplniť dva nové zvody v skrytom vyhotovení izolovaným vodičom AlMgSi \varnothing 8 mm, skúšobná svorka bude umiestnená vo výške 60 cm, zvody budú očíslované. Strojené zemniče budú realizované zemnými tyčami v počte min 2 ks na zvod. Pripojenie zemných tyčí k zvodu bude realizované guľatinou FeZn \varnothing 10mm.

V miestach určených zvodov, v mieste kovových konštrukcií budú z uzemňovača vyvedené nad terén odbočky, zhotovené vodičom FeZn \varnothing 10 mm. Odporúčaná odpor uzemňovacej sústavy má byť nižší ako 15 Ω .

Odporúčanie:

Zachytávacie vedenie na streche budovy je potrebné dať do vyhovujúceho stavu podľa STN 34 1390.

- Dodržať odstupové vzdialenosti zachytávacieho vedenia od horľavého podkladu (10cm)
- Dodržať vzdialenosti pri križovaní a súbehu vední so zachytávacou sústavou v zmysle STN 34 1390

Vnútoraná ochrana pred atmosférickými vplyvmi v objekte je realizovaná pospájaním všetkých metalických častí (svorkovnice EPS, hlavné a doplnkové ochranné pospájanie. Všetky podzemné spoje a kontakty musia byť protikorózne ošetrené asfaltovou izoláciou. Skrutkové spoje na povrchu bleskozvodovej sústavy sa musia antikorózne ošetriť syntetickým mazivom. Prechod zvodov do pôdy musí byť chránený pred koróziou pasívnou ochranou napr. zaliatím asfaltom, prípadne protikoróznou páskou. Všetky použité súčiastky a súčasti bleskozvodovej sústavy sa musia povrchovo upraviť proti odolávaniu poveternostným vplyvom. Všetky použité súčiastky a súčasti bleskozvodovej sústavy musia byť typizované a certifikované.

5. Miesto plnenia predmetu zákazky

Fišakovo, Námestie slobody

6. Jazyk ponuky

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku

7. Možnosť predloženia variantných riešení

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Verejný obstarávateľ neakceptuje variantné riešenie.

8. Trvanie zmluvy

Predpokladaný termín realizácie: do 16.09.2019

9. Výsledkom výzvy/prieskumu bude

Uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky.

10. Predloženie ponuky

Ponuku je možné predložiť poštou na adresu Mesto Fišakovo, Radničná 25, 986 01 Fišakovo alebo osobne v uzatvorenej obálke s označením „**Oprava existujúceho bleskozvodu na budove MSKS Fišakovo**“

11. Obsah ponuky

- a) Identifikačné údaje uchádzača s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (e-mailová adresa, číslo telefónu, IČO), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky.
- b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria podľa prílohy č. 1 v jednom vyhotovení, ktorý bude podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikateľ, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.
- c) Nacenený výkaz výmer podľa prílohy č. 2 (uchádzač pri vypracovaní musí zachovať obsah tabuľky v stĺpci popis bez zmeny. V prípade ekvivalentného riešenia uchádzač upraví vo výkaze výmer len popis položky a kód položky ostáva nezmenený) v jednom vyhotovení, podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikateľ, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.
- d) Čestné vyhlásenie o tom, uchádzač nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

12. Termín a lehota na predkladanie ponúk

08.08.2019 do 16.00 hod v písomnej forme na adresu : Mestský úrad Filakovo, Radničná 25, 986 01 Filakovo.

13. Termín a miesto vyhodnotenia ponúk

09.08.2019 o 08.00 hod.

Miesto: Mestský úrad Filakovo, Radničná 25, kancelária č. 106 na poschodí.
Vyhodnotenie ponúk je neverejné

14. Obhliadka miesta

Obhliadku je možné dohodnúť s Ing. Ivanom Vankom na tel. č.: 047/4381001 alebo emailom: ivan.vanko@filakovo.sk. Účasť na obhliadke nie je podmienkou podania ponuky.

15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa

- Proti postupu zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení nie je možné podať námietky
- V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy alebo úspešný uchádzač odstúpi od plnenia zmluvy, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil na druhom mieste, prípadne ako ďalší v poradí.
- Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
 - a) ak nebude predložená ani jedna ponuka,
 - b) ak ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám určených verejným obstarávateľom,
 - c) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž v ktorejkoľvek fáze obstarávania,

- Predložené ponuky, ktoré presiahnu výšku PHZ budú pre verejného obstarávateľa neprijateľné a verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pri takejto ponuke, ak prevyšuje PHZ, nepodpísať zmluvu.

24.07.2019

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta