



Záznam z obhliadky

Predmet obhliadky:

Stavebné úpravy na budove Mestskej polície a Denného stacionára

SO-01 Rekonštrukcia fasády Mestskej polície

SO-02 Dvor - Denný stacionár

SO-03 Doplnenie internetovej siete - Denný stacionár

SO-04 Elektronický zabezpečovací systém - Denný stacionár

Miesto konania:

986 01 Filákov, Námestie Koháryho 625/8, C-KN 23 v k.ú Filákov

Dátum konania: 29.04.2021 v čase od 10 00 hod do 11 00 hod

Účastníci: podľa priloženej prezenčnej listiny

Priebeh obhliadky:

1. Obhliadka miesta plnenia sa uskutočnila z dôvodu upresnenia detailov pre zhotovenie predmetu zákazky a prípadnému doplňujúcemu vysvetleniu skutočností uvedených vo výzve na predloženie cenovej ponuky tak, aby záujemcovia mohli predložiť správne nadefinované ponuky.

2. Na úvod obstarávateľ upozornil zúčastnených záujemcov:

- na adresu podávania ponúk a ich úplnosť
- režimové opatrenia, dodržanie termínov v súlade s výzvou
- dôsledné vypracovanie cenových ponúk tak, aby nedochádzalo k navyšovaniu ceny počas prác

3. Zo strany obstarávateľa bude záujemcom umožnené v prípade potreby opakovane si prezrieť miesto plnenia.

4. Záujemcovia boli informovaní o tom, že pokiaľ k takejto situácii dôjde, budú o tejto skutočnosti informovaní aj ostatní záujemcovia.

Záver:

Obstarávateľ na záver oslovil uchádzačov s otázkou, či predložený opis predmetu zákazky sú dostačujúce pre vypracovanie cenovej ponuky, či pri realizácii prác môže vzniknúť predpoklad prác navyše oproti výzve a či termín realizácie je dostatočný. Záujemcovia zhodne uviedli, že opis, obhliadka a termín realizácie je postačujúci a reálny.

5. Počas obhliadky boli nasledovné pripomienky zo strany záujemcov:

- Zástupca spoločnosti COSTRUO spol. s.r.o. navrhol prehodnotiť povrchovú úpravu na soklovej časti štítovej steny, vymeniť na omietku s vysoko difúznymi vlastnosťami.

Odpoveď: Investor prehodnotil možnosti použitia iného materiálu, a posúdil že navrhnutá povrchová úprava vyhovuje na úpravu soklovej časti muriva.

- Zástupca spoločnosti COSTRUO spol. s.r.o. skonštatoval, že rozpočtové položky neobsahujú rozoberanie a následné spätné uloženie múrika z kamenných dosák pri zadnej stene kotolne zo strany Europa bar.

Odpoveď: Je to relevantná pripomienka záujemcov. Obstarávateľ doplní výkaz výmer o dané práce.

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
D1	006	981511111.SR	Rozoberanie, vodorovné premiestnenie a následné spätné uloženie múrika z kamenných dosák voľne položených na seba	m3	1,800		

- Zástupca spoločnosti COSTRUO spol. s.r.o pripomienkoval, že je nutné demontáž konzoly kamerového systému, montáž novej konzoly a posunutie káblov na novú konzolu (bráni realizácie zateplenia fasády).

Odpoveď: Mesto Filakovo do doby začatia realizácie stavby namontuje príslušnú konzolu pre montáž káblov kamerového systému na vlastné náklady.

Tento záznam je neoddeliteľnou súčasťou dokumentácie o verejnom obstarávaní k tejto zákazke.

Príloha:

Prezenčná listina

Zapísal: Ing. Anikó Vass

vo Filakove, dňa 29.04.2021